


Fjerritslev Fjernvarme


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning



Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	6,4	kg/GJ	22,9	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	16,3	g/GJ	58,7	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,0	g/GJ	18,0	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	8,1	kg/GJ	29,3	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	14,6	g/GJ	52,6	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	118,2	g/GJ	425,5	mg/kWh
CO (Kulilte)	299,6	g/GJ	1078,6	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	10,1	g/GJ	36,4	mg/kWh
Partikler (TSP)	23,9	g/GJ	86,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Fjerritslev Fjernvarme
CVR: 45602516
Industrivej 27 | 9690 Fjerritslev
+45 98 21 16 24 | adm@fjerritslevfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirkksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.